



Rua José Afonso, 9 E – 2810-237 Almada – Portugal
Tel. 351. 21 258 69 40 – Fax 351. 21 258 69 59

Licença para o uso da Marca Produto Certificado



Licença nº EPA - 001/2007 **Data:** 2007-08-07
Licence nº *Date:*

Nome e morada do titular da licença: Jayme da Costa, Mecânica e Electricidade, S.A.
Name and address of the licensee: Rua de Murraceses, 216
4416-901 Pedroso - Portugal

Nome e morada do fabricante: Jayme da Costa, Mecânica e Electricidade, S.A.
Manufacturer's name and address: Rua de Murraceses, 216
4416-901 Pedroso - Portugal

Produto: Seccionadores de corrente alternada / *Alternating current disconnectors*
Product:

Referências: Ver anexo / *See annex*
Type references:

Marca(s) comercial(is): Jayme da Costa
Trademark(s):

Características técnicas: Ver anexo / *See annex*
Technical characteristics:

Este produto foi ensaiado e está em conformidade com (norma): IEC 62271-102:2003
This product has been tested and is in conformity with (standard):

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por: LAB/REB225/03 + LAB/REB225/03-A1(2003/0195) / IEP
As show in test report(s) ref. Issued by: 441/05, 285/06, 300/07 / Jayme da Costa (Ensaios realizados no âmbito do esquema / *Tests performed in the scope of the scheme:* WMT – Witnessed Manufacturer's Testing).
B125-05-BY-EE-01 / Labein

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

Esta licença é válida até: 2012-08-06
This licence is valid until:

e substitui a licença nº: EPA-001/2006
and supersedes the licence no:

Francisco Barroca
Director Geral *General Manager*



Esta licença é constituída por 1 anexo com 1 página
This licence is composed of 1 annex with 1 page



Rua José Afonso, 9 E – 2810-237 Almada – Portugal
Tel. 351. 21 258 69 40 – Fax 351. 21 258 69 59



Anexo à Licença nº
Annex to the Licence no.

EPA - 001/2007

Data: 2007-08-07
Date:

Instalação / Installation: Exterior / Outdoor

Designação Designation	Referência Type References	Características técnicas Technical characteristics		
ICLG 17,5/200	0262214921	Ir=200 A	Ur=17,5 kV Up=95 / 110 kV	fr=50 Hz, Ik=12,5 kA, tk=3 s Nº de polos / No. of poles=3 Nº de ciclos de manobras / No. of operating cycles=1000
ICLG 17,5/400	0262214922	Ir=400 A		
ICLG 17,5/630	0262214923	Ir=630 A		
ICLG 36/200	0262220920	Ir=200 A	Ur=36 kV Up=170 / 195 kV	
ICLG 36/400	0262220922	Ir=400 A		
ICLG 36/630	0262220923	Ir=630 A		
ICMH 17,5/400	0262148920	Ir=400 A	Ur=17,5 kV Up=95 / 110 kV	
ICMH 24/400	0262149920		Ur=24 kV Up=125 / 145 kV	
ICMH 36/400	0262150920		Ur=36 kV Up=170 / 195 kV	

Instalação / Installation: Interior / Indoor

Designação Designation	Referência Type References	Características técnicas Technical characteristics		
ICFM 17,5/400	0261137900	Ur=17,5 kV Up=95 / 110 kV	Ir=400 A, fr=50 Hz, Ik=12,5 kA, tk=3 s Nº de polos / No. of poles=3 Nº de ciclos de manobras / No. of operating cycles=1000	
ICRB 17,5/400	0261223900			
ICFD 12/400	0261927900	Ur=12 kV Up=75 / 85 kV		
ICFD 24/400	0261929900	Ur=24 kV Up=125 / 145 kV		
ICFD 36/400	0261931900	Ur=36 kV Up=175 / 195 kV		

Francisco Barroca
Director Geral General Manager

